

Результаты контроля качества питьевой воды станции обезжелезивания "Южного" в/з, г.Калуга, за 2022 год.

Дата отбора	водородный показатель	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	Нитриты	Нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость °Ж	Хлор остаточный активный	E.coli	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Общее микробное число	Энтерококки
19.01.22.	6-9.	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	0,3-1,5	КОЕ в 100 мл отс в 100 мл	КОЕ в 100 мл отс в 100 мл	КОЕ в 1 мл не >50	КОЕ в 100 см3 отс в 100 см3
19.01.22.	7,9	4,5	1/хп	0	0,85	0,22	29	<0,1	<0,003	1,54	1,6	6,5	0,54	не обн	не обн	0	не обн
16.02.22.	7,6	4,7	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,39	0,0063	1,21	1,7	6,7	1,18	не обн	не обн	0	не обн
05.03.22.	8,0	5,6	1/хп	0	<0,58	<0,10	29	<0,1	0,021	1,33	2,0	6,4	1,20	не обн	не обн	0	не обн
11.04.22.	7,3	6,0	1/хп	0	0,72	<0,10	24	0,37	0,012	1,99	2,7	5,0	1,20	не обн	не обн	0	не обн
13.05.22.	7,6	5,8	1/хп	0	<0,58	<0,10	27	1,12	0,038	2,00	1,1	6,0	1,20	не обн	не обн	0,5	не обн
03.06.22.	6,6	4,3	1/хп	0	<0,58	<0,10	25	0,35	0,0056	1,46	2,6	5,7	0,91	не обн	не обн	1	не обн
08.07.22.	7,4	4,5	1/хп	0	<0,58	<0,10	30	0,47	0,013	2,16	1,4	6,2	1,02	не обн	не обн	0	не обн
17.08.22.	8,0	4,3	1/хп	0	<0,58	<0,10	32	0,72	0,019	1,31	1,4	6,3	0,93	не обн	не обн	0	не обн
05.09.22.	7,4	4,5	1/хп	0	<0,58	<0,10	30	0,71	0,013	1,53	1,6	6,6	1,15	не обн	не обн	0	не обн
10.10.22.		5,1	1/хп	0	<0,58	<0,10		0,77				1,11		не обн	не обн	0	не обн



Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"
 Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал" В.А.Юданова