Результаты контроля качества питьевой воды станции обезжелезивания "Южного" водозабора г.Калуги за 2021год.

Дата отбора	водородный показатель	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Аммиак (по азоту)	Нитриты	Нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость	Хлор остаточный активный	Термотолерантные колиформные бактерии	Общие колиформные бактерии	Общее микробное число	колифаги
единицы измерения	ед. pH	градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мгО/дм3	°Ж	мг/дм3	КОЕ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	КОЕ В 1 мл	БОЕ в 100 мл
ПДК	6.-9.	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	0,3-1,5	отс в 100 мл	отс в 100 мл	не >50	отс в 100 мл
январь																	
11.01.21.		5	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,4					1,25	не обн	не обн	0	
13.01.21.		3,9	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,3					1,3	не обн	не обн	0	
15.01.21.		4,2	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,3					0,28	не обн	не обн	0	
18.01.21.		4,2	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,3					1,23	не обн	не обн	0	
20.01.21.	7,5	4,1	1/хл	0	<0,58	<0,10	30	0,33	0,0034	3,13	1,4	6,2	0,88	не обн	не обн	0	не обн
22.01.21.		4,8	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,32					1,21	не обн	не обн	0	
25.01.21.		5,2	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,52					1,15	не обн	не обн	0	
27.01.21.		4,6	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,28					1,12	не обн	не обн	0	
29.01.21.		4,6	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,42					1,08	не обн	не обн	0	
февраль																	
01.02.21.		4,2	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,19					1,1	не обн	не обн	0	
03.02.21.		4,2	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,42					1,23	не обн	не обн	0	
05.02.21.		4,4	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,43					1,25	не обн	не обн	0	
08.02.21.		4,4	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,19					1,05	не обн	не обн	0	
10.02.21.		4,6	1/хл	0	<0,58	0,12		0,13					1,02	не обн	не обн	0	
12.02.21.		3,9	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,24					1,26	не обн	не обн	0	
15.02.21.	7,3	3,9	1/хл	0	<0,58	<0,10	27	0,1	<0,003	1,8	1,6	6,4	0,89	не обн	не обн	0	
17.02.21.		4,1	1/хл	0	<0,58	0,24		0,63					1,11	не обн	не обн	0	
19.02.21.		4,5	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,26					1,11	не обн	не обн	0	не обн
24.02.21.		4,7	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,23					1,21	не обн	не обн	0	
26.02.21.		4,1	1/хл	0	<0,58	0,11		0,33					1,34	не обн	не обн	0	
март																	
01.03.21.		4,2	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,3					1,22	не обн	не обн	0	
03.03.21.		4,7	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,19					1,14	не обн	не обн	0	
05.03.21.		4,3	1/хл	0	<0,58	<0,10		<0,1					1,11	не обн	не обн	0	
10.03.21.		3,4	1/хл	0	<0,58	0,12		0,32					0,88	не обн	не обн	0*	
12.03.21.		4,1	1/хл	0	<0,58	<0,10		<0,1					1,07	не обн	не обн	0	
15.03.21.	7,5	4,3	1/хл	0	<0,58	<0,10	29	0,24	0,0057	1,49	1,5	6,3	0,92	не обн	не обн	0	
17.03.21.		4,7	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,3					1,22	не обн	не обн	0	не обн
19.03.21.		4,3	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,36					1,28	не обн	не обн	0	
22.03.21.		4,3	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,13					1,15	не обн	не обн	0	
24.03.21.		4,2	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,22					0,95	не обн	не обн	0	
26.03.21.		4,7	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,15					1,16	не обн	не обн	0	
29.03.21.		4,2	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,18					0,82	не обн	не обн	0	
31.03.21.		4,3	1/хл	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,96	не обн	не обн	0	
апрель																	
02.04.21.		4,5	1/хл	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,86	не обн	не обн	0	
05.04.21.		4,1	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,12					0,77	не обн	не обн	0	
07.04.21.		4,1	1/хл	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,31	не обн	не обн	0	
09.04.21.	7,5	2,2	1/хл	0	<0,58	<0,10	29	<0,1	<0,003	1,82	1,8	5,7	0,44	не обн	не обн	0	
12.04.21.		4,3	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,11					0,48	не обн	не обн	0	
14.04.21.		3,6	1/хл	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,4	не обн	не обн	0	не обн
16.04.21.		5,1	1/хл	0	0,78	<0,10		0,29					0,72	не обн	не обн	0	
19.04.21.		5,5	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,38					0,69	не обн	не обн	1	
21.04.21.		3,9	1/хл	0	0,94	0,12		0,18					1,05	не обн	не обн	0	
23.04.21.		3,9	1/хл	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,94	не обн	не обн	0	
26.04.21.		3,9	1/хл	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,47	не обн	не обн	0	
28.04.21.		4,5	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,3					0,94	не обн	не обн	0	
30.01.21.		3	1/хл	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,74	не обн	не обн	0	
май																	
07.05.21.		3,9	1/хл	0	<0,58	<0,10		<0,1					0,37	не обн	не обн	5	
12.05.21.		5,7	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,21					0,77	не обн	не обн	0	
14.05.21.		4,1	1/хл	0	<0,58	0,11		<0,1					0,8	не обн	не обн	0	
17.05.21.		8,2	1/хл	0	<0,58	0,15		0,41					1,07	не обн	не обн	0	
19.05.21.	7,6	4,7	1/хл	0	<0,58	<0,10	29	0,12	<0,003	1,97	1,6	5,8	0,65	не обн	не обн	0	

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова