



**Калуга  
облводоканал**

ИНН 4027001552  
Р/счет 40602810100000000052  
ООО банк «Элита» г.Калуга  
к/с 30101810500000000762  
БИК 042908762

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
Калужской области  
«КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ»

248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80  
тел.: +7 (4842) 57-01-40  
факс: +7 (4842) 73-03-86  
e-mail: voda@kalugavoda.ru

Исх.№ 6290-24 от 11.11.2024  
На исх.№ 11005/06-24 от 07.11.2024

Ответ на межведомственный запрос.

**Заместителю начальника управления  
архитектуры, градостроительства и  
земельных отношений города Калуги**  
**Д.А. Шмакову**

248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188  
тел./факс: 70-11-66, 55-11-07

e-mail: uagizo\_kaluga@adm.kaluga.ru

**Уважаемый Дмитрий Алексеевич!**

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» (далее – ГП «Калугаоблводоканал», предприятие), рассмотрев межведомственный запрос о предоставлении документов и информации, в соответствии с пп.4 п.3 ст.39.11 «Земельного кодекса Российской Федерации», о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), при подготовке и организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:25:000172:2936, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Желыбино, уч.№3, для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства (далее – объект), сообщает следующее.

В районе границ испрашиваемого земельного участка и в целом в д.Желыбино г.Калуги отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и (или) водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения или принятые в эксплуатацию предприятия.

Централизованная сеть холодного водоснабжения с, состоящая на праве хозяйственного ведения ГП «Калугаоблводоканал», проходит по д.Шопино г.Калуги, в районе д.37, ориентировочно на расстоянии 2540 п.м (2,54км) от границ испрашиваемого земельного участка.

Ввиду большой удаленности земельного участка с кадастровым номером 40:25:000172:2936 от централизованных систем холодного водоснабжения, подключение (технологическое присоединение) единичного объекта считаем нецелесообразным. Возможность выдачи технических условий на подключение (технологическое присоединение) испрашиваемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения на сегодняшний день отсутствует. В связи с чем, рекомендуем рассмотреть возможность обеспечения объекта холодным водоснабжением из нецентрализованных источников водоснабжения (скважина, колодец и др.)

Водоотведение от объекта капитального строительства, возможно будет выполнить в водонепроницаемый колодец-накопитель либо иное альтернативное сооружение, предназначенное для сбора сточных вод, объемом не менее объема суточного расхода ресурса, расположенное в границах земельного участка.

**Заместитель руководителя производственно -  
технологического департамента – начальник  
производственно-технического отдела**

Исполнитель: инженер Баева Ю.В.  
Тел./факс 71-39-44

*Мурзин*

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И  
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА КАЛУГИ

Вх. 7660-06-24 от 15.11.2024

*Ф.М. Мурзин*

**Ф.М. Мурзин**