

Результаты контроля качества питьевой воды "Северный водозабор" г.Калуги, за 2022 год.

Дата отбора единичной пробы	водородный показатель	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	Нитриты	Нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость	Хлор остаточный активный	E.coli	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Общее микробное число	Энтерококки
ПДК	6-9	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	0,3-1,2	КOE в 100 мл	КOE в 100 мл	КOE в 1 мл	КOE в 100 см ³
январь																	
28.01.22.	7,4	1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10		<0,1	<0,003	0,13	0,76	6,8	0,45	не обн	не обн	0	не обн
Февраль																	
18.02.22.	7,6	2,5	1/хп	0	0,66	0,13	23	<0,1	<0,003	0,99	0,92	6,9	0,44	не обн	не обн	0	не обн
март																	
05.03.22.	7,8	2,1	1/хп	0	<0,58	<0,10	23	<0,1	<0,003	0,69	1,0	6,8	0,50	не обн	не обн	0	не обн
апрель																	
11.04.22.	7,6	1,6	1/хп	0	<0,58	<0,10	22	<0,1	0,0042	0,72	0,76	6,9	0,42	не обн	не обн	0	не обн
май																	
13.05.22.	7,8	1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10	23	<0,1	0,0038	0,67	0,50	6,9	0,50	не обн	не обн	0	не обн
июнь																	
03.06.22.	6,9	1,2	1/хп	0	<0,58	<0,10	23	0,12	<0,003	1,29	1,0	6,8	0,50	не обн	не обн	0	не обн
июль																	
08.07.22.	7,3	<1,0	1/хп	0	<0,58	<0,10	23	<0,1	<0,003	0,57	0,6	7	0,50	не обн	не обн	0	не обн
август																	
17.08.22.	7,4	1,4	1/хп	0	<0,58	<0,10	21	<0,1	0,0063	1,21	1,0	6,8	0,30	не обн	не обн	1	не обн
сентябрь																	
05.09.22.	7,6	1,4	1/хп	0	<0,58	0,23	23	<0,1	<0,003	1,31	0,76	7	0,50	не обн	не обн	0	не обн
октябрь																	
10.10.22.		1,9	1/хп	0	<0,58	<0,10							0,50	не обн	не обн	0	не обн

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

